

**ОТЧЕТ**  
**о выездном мероприятии рабочей группы Общественной палаты**  
**Нижегородской области «Доступная среда» по обследованию объекта:**  
МБДОУ «Детский сад №33 комбинированного вида «Золотая рыбка»  
(г.Кстово, 8-й микрорайон, ул.Островского, д.9)

19 февраля 2020 г. 11.00

Нижегородская область, г.Кстово

№	ФИО	Должность
1.	Диденко Татьяна Валентиновна	Представитель Нижегородского регионального отделения общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»
2.	Леваков Даниил Вадимович	Студент ИМОМИ
3.	Наказненко Владислав Евгеньевич	Студент ИМОМИ
4.	Никонов Алексей Юрьевич	Пресс-секретарь аппарата ОПНО
5.	Самсонов Сергей Александрович	Эксперт ФГУП «Нижегородское протезно-ортопедическое предприятие» Министерства труда России

**Представитель в городе Кстово:**

№	ФИО	Должность
1.	Павлов Владимир Николаевич	Председатель общественной палаты Кстовского муниципального района

Представители от рабочей группы Общественной палаты Нижегородской области «Доступная среда» в 2020 году продолжают работу по проверке исполнения программных мероприятий в отношении объектов, на которые в 2019 году было выделено финансирование из бюджетов всех уровней в рамках целевой подпрограммы «Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области» государственной программы «Социальная поддержка граждан Нижегородской области».

19 февраля 2020 года было проведено обследование объекта МАДОУ «Детский сад № 33 комбинированного вида «Золотая рыбка» по адресу: г.Кстово, 8-й микрорайон, ул.Островского, д.9 при участии председателя общественной палаты Кстовского муниципального района.

**МБДОУ «Детский сад № 33 комбинированного вида «Золотая рыбка»**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33 «Золотая рыбка» занимает два корпуса, один из которых расположен по указанному адресу. Оба корпуса детского сада рассчитаны на посещение 356 детей, в корпусе 2 создана группа компенсирующей направленности для детей в возрасте от 3 до 7 лет с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), с кратковременным пребыванием без питания и сна. В настоящее время эту группу посещают 4 детей, с которыми работают

3 педагогических работника с узкой профильной специализацией. Фактически, действует программа индивидуальной реабилитации.

Имеется паспорт доступности объекта и предоставляемых на нём образовательных услуг. Организована доступность всех зон в помещении для детей с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата в форме дополнительной помощи сотрудника детского учреждения, услуг на дому, дистанционно.

### **Перечень выполненных работ по созданию доступной среды.**

На входной группе установлен пандус, снабженный поручнями на высоте 700 мм и 900 мм. Покрытие пандуса изготовлено из специального шероховатого материала, которое препятствует скольжению. Входная дверь оборудована кнопкой вызова персонала. Расширены дверные проёмы, ликвидированы недопустимые пороги на путях следования маломобильных детей и на входе в доступный санузел. В группе оборудован доступный санузел для маломобильных детей.

Кроме того, приобретено специальное оборудование для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата – лежак, кресло, столик, а также развивающие игры.

### **Выводы**

Руководство детского сада держит на контроле исполнение мероприятий, отраженных в паспорте доступности объекта, и внесение изменений в него по мере необходимости.

Рабочей группой сделаны выводы о том, что условия доступности в детском учреждении соблюдены на высоком уровне.

**Рекомендации** о реализации дополнительных мер по приведению объекта в состояние доступности:

- обеспечить информационную поддержку на пути следования маломобильных граждан, а именно, размещение табличек с указанием направления движения к доступному входу/выходу (это мероприятие не влечет за собой больших финансовых вливаний);
- разместить контрастные ограничительные полосы на первой и последней ступенях входной группы здания;
- оставить знак «желтого круга» для слабовидящих только на стеклянных поверхностях дверей.